

14/06/2015
דו"ח מס': C004819



לכבוד
גב' סימה בר שלמה, סמנכ"לית תפעול
מי מודיעין בע"מ
לב העיר, בית יהונתן קומה 3
מודיעין 71700
טל: 08-9722212
פקס: sigal@aquasystems.co.il
דוא"ל: Simab@Mei-modiin.co.il

תעודה לתוצאות בדיקה

הנדון:

תאריך קבלה: 31/05/2015

מס' אמינולאב: 32189.15-C
תאור הדוגמה: שפכים - אולמי הרמזו
נדגם ע"י: אמינולאב - ערן אזולאי
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: 31/05/2015, שעה: 11:20

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	6.0	-	הגבה pH מידת הגבה בשטח
-	932	mg/L	צריכת חמצן כימית כללית CODt-
-	12	mg/L	שמונים ושמונים כלליים
-	180	mg/L	כלורידים
-	74	mg/L	כלל מוצקים מרחפים -105 מ.צ.
-	120	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP נתון Na-

הערות לבדיקה:
(-) = אין הערות.

אבטחת איכות:

הסמכה/הכרה	שיטה/תקן	הבדיקה
א,ב	Field measurement according to MOH Water Sampling guidelines	הגבה pH
א,ב	Based on SM - 5220 D	צריכת חמצן כימית כללית CODt-
א,ב	SM - 5520 D	שמונים ושמונים כלליים
א,ב	SM - 4500-Cl ⁻ D	כלורידים
א,ב	SM - 2540 D	כלל מוצקים מרחפים -105 מ.צ.
א	SM - 3120 B Accredited only for: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn	סריקת מתכות ב- ICP

GIN 8



נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

חתימה:

חתימה:

דף 1 מתוך 2

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצויינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

14/06/2015
דו"ח מס' C004819

מס' אמינולאב: C-32189.15



הסמכה / הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
= (-) אין הסמכה ואין הכרה.

GIN B

חתימה:

[Handwritten signature]

חתימה:



נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 2 מתוך 2

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

סוף תעודת הבדיקה

14/06/2015
דו"ח מס': C004154



לכבוד
גב' סימה בר שלמה, סמנכ"לית תפעול
מי מודיעין בע"מ
לב העיר, בית יהונתן קומה 3
מודיעין 71700
טל: 08-9722212
פקס: sigal@aquasystems.co.il
דוא"ל: Simab@Mei-modiin.co.il

תעודה לתוצאות בדיקה

הנדון:

תאריך קבלה: 12/05/2015

מס' אמינולאב: 28307.15-C
תאור הדוגמה: שפכים - דין שיווק (שקדיה)
נדגם ע"י: אמינולאב - ערן אזולאי
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: 12/05/2015, שעה: 11:40

תוצאות הבדיקה:


הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	5.1	-	הגבה pH מדידת הגבה בשטח
-	6190	mg/L	צריכת חמצן כימית כללית - CODt
-	<10	mg/L	שמונים ושמונים כלליים
-	103	mg/L	כלורידים
-	85	mg/L	חנקן קלדל
-	100	mg/L	כלל מוצקים מרחפים - 105 מ.צ.
-	2814	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP נתרן Na-
-	27	mg/L	זרחן P-

הערות לבדיקה:

(-) = אין הערות.

LINA
חתימה:

חתימה:



נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 2

יש להתייחס לתוצאות המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לתוצאות או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

14/06/2015
דו"ח מס': C004150



לכבוד
גב' סימה בר שלמה, סמנכ"לית תפעול
מי מודיעין בע"מ
לב העיר, בית יהונתן קומה 3
מודיעין 71700
טל: 08-9722212
פקס: sigal@aquasystems.co.il
דוא"ל: Simab@Mei-modiin.co.il

תעודה לתוצאות בדיקה

הנדון:

תאריך קבלה: 12/05/2015

מס' אמינולאב: 28290.15-C

תאור הדוגמה: שפכים -המלאכה-ישפרו -פינתי מודיעין
נדגם ע"י: אמינולאב -ערן אזולאי
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: 12/05/2015, שעה: 10:45

תוצאות הבדיקה:


הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	5.0	-	הגבה pH מדידת הגבה בשטח
-	4070	mg/L	צריכת חמצן כימית כללית -CODt
-	303	mg/L	כלורידים
-	1460	mg/L	כלל מוצקים מרחפים -105 מ.צ.
-	148	mg/L	שמונים ושמונים כלליים
-	192	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP נתרן Na-

הערות לבדיקה:
(-) = אין הערות.

אבטחת איכות:

הסמכה/הכרה	שיטה / תקן	הבדיקה
א,ב	Field measurement according to MOH Water Sampling guidelines	הגבה pH
א,ב	Based on SM - 5220 D	צריכת חמצן כימית כללית -CODt
א,ב	SM - 4500-Cl ⁻ D	כלורידים
א,ב	SM - 2540 D	כלל מוצקים מרחפים -105 מ.צ.
א,ב	SM - 5520 D	שמונים ושמונים כלליים
א	SM - 3120 B Accredited only for: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn	סריקת מתכות ב- ICP

GIN



נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזמן

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 2

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוטיבין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצויינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

14/06/2015
דו"ח מס': C004150

מס' אמינולאב: 28290.15-C




הסמכה / הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
= (-) אין הסמכה ואין הכרה.

LIN B

חתימה:



נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

[Signature]

חתימה:

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 2 מתוך 2

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב
בעימ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצויינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

סוף תעודת הבדיקה

14/06/2015
זו"ח מס': C004153



לכבוד
גב' סימה בר שלמה, סמנכ"לית תפעול
מי מודיעין בע"מ
לב העיר, בית יהונתן קומה 3
מודיעין 71700
טל: 08-9722212
פקס: sigal@aquasystems.co.il
דוא"ל: Simab@Mei-modiin.co.il

תעודה לתוצאות בדיקה

הנדון:

תאריך קבלה: 12/05/2015

מס' אמינולאב: 28306.15-C
תאור הדוגמה: שפכים -המלאכה-ישפרו -קפה ג'ו
נדגם ע"י: אמינולאב -ערן אזולאי
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: 12/05/2015, שעה: 11:00

תוצאות הבדיקה:


הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	5.8	-	הגבה pH מדידת הגבה בשטח
-	3591	mg/L	צריכת חמצן כימית כללית -CODt
-	446	mg/L	שמנים ושומנים כלליים
-	232	mg/L	כלורידים
-	1038	mg/L	כלל מוצקים מרחפים -105 מ.צ.
-	141	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP נתרן Na-

הערות לבדיקה:
(-) = אין הערות.

אבטחת איכות:

הסמכה/הכרה	שיטה/תקן	הבדיקה
א,ב	Field measurement according to MOH Water Sampling guidelines	הגבה pH
א,ב	Based on SM - 5220 D	צריכת חמצן כימית כללית -CODt
א,ב	SM - 5520 D	שמנים ושומנים כלליים
א,ב	SM - 4500-Cl ⁻ D	כלורידים
א,ב	SM - 2540 D	כלל מוצקים מרחפים -105 מ.צ.
א	SM - 3120 B Accredited only for: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn	סריקת מתכות ב- ICP

Signature



חתימה:

נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

חתימה:

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 2

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

14/06/2015

דו"ח מס': C004153

מס' אמינולאב: 28306.15-C




הסמכה / הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים .
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
= (-) אין הסמכה ואין הכרה.

ליני 8

חתימה:



נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

מחבר

חתימה:

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 2 מתוך 2

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב
בעי"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

סוף תעודת הבדיקה

14/06/2015
 זו"ח מס': C004816



לכבוד
 גב' סימה בר שלמה, סמנכ"לית תפעול
 מי מודיעין בע"מ
 לב העיר, בית יהונתן קומה 3
 מודיעין 71700
 טל: 08-9722212
 פקס: sigal@aquasystems.co.il
 דוא"ל: Simab@Mei-modiin.co.il

תעודה לתוצאות בדיקה

הנדון:

תאריך קבלה: 31/05/2015

מס' אמינולאב: 32182.15-C
 תאור הדוגמה: מי רשת - אולמי הרמזו
 נדגם ע"י: אמינולאב - ערן אזולאי
 סוג הדיגום: אקראי
 תאריך הדיגום: 31/05/2015, שעה: 11:20

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	96	mg/L	כלורידים
-	49	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP- נתרן Na-

הערות לבדיקה:
 (-) = אין הערות.


אבטחת איכות:

הסמכה/הכרה	שיטה/תקן	הבדיקה
א,ב	SM - 4500-Cl ⁻ D	כלורידים
א	SM - 3120 B Accredited only for: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn	סריקת מתכות ב- ICP

הסמכה/הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
 א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
 (-) = אין הסמכה ואין הכרה.

נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן



חתימה:

חתימה:

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 1

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
 הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

סוף תעודת הבדיקה

14/06/2015
דו"ח מס': C004160



לכבוד
גב' סימה בר שלמה, סמנכ"לית תפעול
מי מודיעין בע"מ
לב העיר, בית יהונתן קומה 3
מודיעין 71700
טל: 08-9722212
פקס: sigal@aquasystems.co.il
דוא"ל: Simab@Mei-modiin.co.il

תעודה לתוצאות בדיקה

הנדון:

תאריך קבלה: 12/05/2015

מס' אמינולאב: 28313.15-C
תאור הדוגמה: מי רשת - דין שיווק (שקדיה)
נדגם ע"י: אמינולאב - ערן אזולאי
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: 12/05/2015, שעה: 10:45

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	46	mg/L	כלורידים
-	24	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP- נתרן Na-

הערות לבדיקה:
(-) = אין הערות.

אבטחת איכות:

הסמכה/הכרה	שיטה/תקן	הבדיקה
א, ב	SM - 4500-Cl ⁻ D	כלורידים
א	SM - 3120 B Accredited only for: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn	סריקת מתכות ב- ICP-

הסמכה/הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
(-) = אין הסמכה ואין הכרה.

Handwritten signature

חתימה:



נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

Handwritten signature

חתימה:

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 1

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

סוף תעודת הבדיקה

14/06/2015
דו"ח מס': C004156



לכבוד
גב' סימה בר שלמה, סמנכ"לית תפעול
מי מודיעין בע"מ
לב העיר, בית יהונתן קומה 3
מודיעין 71700
טל: 08-9722212
פקס: sigal@aquasystems.co.il
דוא"ל: Simab@Mei-modiin.co.il

תעודה לתוצאות בדיקה

הנדון:

תאריך קבלה: 12/05/2015

מס' אמינולאב: 28309.15-C
תאור הדוגמה: מי רשת - המלאכה-ישפרו - פינתי מודיעין
נדגם ע"י: אמינולאב - ערן אזולאי
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: 12/05/2015, שעה: 11:40

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	47	mg/L	כלורידים
-	25	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP נתרן Na-

הערות לבדיקה:

(-) = אין הערות.


אבטחת איכות:

הסמכה/ הכרה	שיטה / תקן	הבדיקה
א, ב	SM - 4500-Cl ⁻ D	כלורידים
א	SM - 3120 B Accredited only for: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn	סריקת מתכות ב- ICP

הסמכה / הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
= (-) אין הסמכה ואין הכרה.

נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

חתימה: 

חתימה: 



אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 1

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במונטיין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

סוף תעודת הבדיקה

14/06/2015
 דו"ח מס': C004159



לכבוד
 גב' סימה בר שלמה, סמנכ"לית תפעול
 מי מודיעין בע"מ
 לב העיר, בית יהונתן קומה 3
 מודיעין 71700
 טל: 08-9722212
 פקס: sigal@aquasystems.co.il
 דוא"ל: Simab@Mei-modiin.co.il

תעודה לתוצאות בדיקה

הנדון:

תאריך קבלה: 12/05/2015

מס' אמינולאב: 28312.15-C
 תאור הדוגמה: מי רשת - המלאכה-ישפרו - קפה ג'ו
 נדגם ע"י: אמינולאב - ערן אזולאי
 סוג הדיגום: אקראי
 תאריך הדיגום: 12/05/2015, שעה: 12:55

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	44	mg/L	כלורידים
-	24	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP- נתון Na-



הערות לבדיקה:
 (-) = אין הערות.


אבטחת איכות:

הסמכה/הכרה	שיטה / תקן	הבדיקה
א, ב	SM - 4500-Cl ⁻ D	כלורידים
א	SM - 3120 B Accredited only for: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn	סריקת מתכות ב- ICP

הסמכה / הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
 א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
 = (-) אין הסמכה ואין הכרה.

חתימה: 
 חתימה: 



נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזמן
 אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 1

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
 הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצויינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.
 סוף תעודת הבדיקה

14/06/2015
דו"ח מס': C004815



לכבוד
גב' סימה בר שלמה, סמנכ"לית תפעול
מי מודיעין בע"מ
לב העיר, בית יהונתן קומה 3
מודיעין 71700
טל: 08-9722212
פקס: sigal@aquasystems.co.il
דוא"ל: Simab@Mei-modiin.co.il

תעודה לתוצאות בדיקה

הנדון:

תאריך קבלה: 31/05/2015

מס' אמינולאב: 32181.15-C

תאור הדוגמה: מי רשת - מרכז חינוכי ישן - מסעדת מכבי'ס - מאי אשכנזי
נדגם ע"י: אמינולאב - ערן אזולאי
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: 31/05/2015 שעה: 12:20

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	58	mg/L	כלורידים
-	31	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP נתרן Na-

הערות לבדיקה:
(-) = אין הערות.

אבטחת איכות:

הסמכה/ הכרה	שיטה / תקן	הבדיקה
א, ב	SM - 4500-Cl ⁻ D	כלורידים
א	SM - 3120 B Accredited only for: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn	סריקת מתכות ב- ICP

הסמכה / הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
= (-) אין הסמכה ואין הכרה.

נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

חתימה:



חתימה:

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 1

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

סוף תעודת הבדיקה

14/06/2015
דו"ח מס': C004157



לכבוד
גב' סימה בר שלמה, סמנכ"לית תפעול
מי מודיעין בע"מ
לב העיר, בית יהונתן קומה 3
מודיעין 71700
טל: 08-9722212
פקס: sigal@aquasystems.co.il
דוא"ל: Simab@Mei-modiin.co.il

תעודה לתוצאות בדיקה

הנדון:

תאריך קבלה: 12/05/2015

מס' אמינולאב: 28310.15-C
תאור הדוגמה: מי רשת - מרכז ליגד סנטר 1
נדגם ע"י: אמינולאב - ערן אזולאי
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: 12/05/2015, שעה: 11:00

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	44	mg/L	כלורידים
-	23	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP נתרן - Na

הערות לבדיקה:

(-) = אין הערות.


אבטחת איכות:

הסמכה/הכרה	שיטה/תקן	הבדיקה
א, ב	SM - 4500-Cl ⁻ D	כלורידים
א	SM - 3120 B Accredited only for: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn	סריקת מתכות ב- ICP


הסמכה/הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
= (-) אין הסמכה ואין הכרה.

נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

חתימה: 



חתימה: 

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 1

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

סוף תעודת הבדיקה

14/06/2015
דו"ח מס': C004158



לכבוד
גב' סימה בר שלמה, סמנכ"לית תפעול
מי מודיעין בע"מ
לב העיר, בית יהונתן קומה 3
מודיעין 71700
טל: 08-9722212
פקס: sigal@aquasystems.co.il
דוא"ל: Simab@Mei-modiin.co.il

תעודה לתוצאות בדיקה

הנדון:

תאריך קבלה: 12/05/2015

מס' אמינולאב: 28311.15-C
תאור הדוגמה: מי רשת - מרכז שרב"ט - פיצה האט
נדגם ע"י: אמינולאב - ערן אזולאי
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: 12/05/2015, שעה: 12:10

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	49	mg/L	כלורידים
-	26	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP נתרן Na-

הערות לבדיקה:

(-) = אין הערות.



אבטחת איכות:

הסמכה/ הכרה	שיטה / תקן	הבדיקה
א, ב	SM - 4500-Cl ⁻ D	כלורידים
א	SM - 3120 B Accredited only for: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn	סריקת מתכות ב- ICP

הסמכה / הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
= (-) אין הסמכה ואין הכרה.

נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

חתימה: 
חתימה: 



אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 1

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב כע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצויינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

סוף תעודת הבדיקה

14/06/2015
 דו"ח מס': C004817



לכבוד
 גב' סימה בר שלמה, סמנכ"לית תפעול
 מי מודיעין בע"מ
 לב העיר, בית יהונתן קומה 3
 מודיעין 71700
 טל: 08-9722212
 פקס: sigal@aquasystems.co.il
 דוא"ל: Simab@Mei-modiin.co.il

הנדון: תעודה לתוצאות בדיקה

תאריך קבלה: 31/05/2015

מס' אמינולאב: 32187.15-C
 תאור הדוגמה: שפכים - קניון סלומון
 נדגם ע"י: אמינולאב - ערן אזולאי
 סוג הדיגום: אקראי
 תאריך הדיגום: 31/05/2015, שעה: 11:50

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	6.8	-	הגבה pH מדידת הגבה בשטח
-	23355	mg/L	צריכת חמצן כימית כללית - CODt
-	1450	mg/L	שמנים ושומנים כלליים
-	241	mg/L	כלורידים
-	4940	mg/L	כלל מוצקים מרחפים -105 מ.צ.
-	124	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP נתרן Na-


הערות לבדיקה:
 (-) = אין הערות.

אבטחת איכות:

הסמכה/הכרה	שיטה/תקן	הבדיקה
א,ב	Field measurement according to MOH Water Sampling guidelines	הגבה pH
א,ב	Based on SM - 5220 D	צריכת חמצן כימית כללית - CODt
א,ב	SM - 5520 D	שמנים ושומנים כלליים
א,ב	SM - 4500-Cl ⁻ D	כלורידים
א,ב	SM - 2540 D	כלל מוצקים מרחפים -105 מ.צ.
א	SM - 3120 B Accredited only for: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn	סריקת מתכות ב- ICP

Lin B

_____ חתימה:



[Signature] _____ חתימה:

נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 2

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במונטיין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצויינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

14/06/2015
זו"ח מס': C004817

מס' אמינולאב: 32187.15-C




הסמכה / הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ב. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.
= (-) אין הסמכה ואין הכרה.

SIN B

חתימה:



נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל, מיכל איזנמן

[Handwritten signature]

חתימה:

אושר ע"י: דר' רויטל מאור-אלוני - מנהלת המחלקה

דף 2 מתוך 2

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב
בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

סוף תעודת הבדיקה