

יעיל הדברה וחיטוי בע"מ

ניקוי וחיטוי בריכות מי שתיה, מיכלי אגירת מים חמים * שטיפה וחיטוי צנרת מים קרים וחמים
טיפול וחיטוי חיידק הלגיונלה * ניקוי בטכנולוגיות מים בלחץ וקיסור * התקנה ובדיקת מז"חים * הדברת מזיקים

01/12/2014

לכבוד

חב' מי מודיעין

לידי גב' סימה

וחב' ד.ש. מתן שירותים בע"מ

פקס: 08-9722213


אישור

אנו מאשרים שבצענו היום, ניקוי וחיטוי בריכת מים לשתייה 8500 מ"ק
"בריכת מודיעין" של העיר מודיעין, לפי תקנות משרד הבריאות בנדון.

פרטים:

1. ריקון הבריכה וסילוק המשקעים מתוך הבריכה.
2. ניקוי הבריכה במים בלחץ (210 אטמ' - 40 לי'/דקה) + שטיפה ב-8 אטמ'
3. חיטוי הבריכה ע"י הרטבה בתמיסת סודיום היפוכלוריד ת"י 5438
- מתאים למי שתיה. בריכוז 1000 ppm, לזמן מגע של 30 דקות, לפחות.
4. שטיפה וחיטוי צינור ניקוז הבריכה.
5. סילוק עודפי כלור חופשי מתוך הבריכה עד לריכוז נמוך מ- 0,5 ppm.
6. בדיקות מים יתבצעו ע"י בעלי המתקן.

בכבוד רב,

צבי פולמן

 יעיל הדברה וחיטוי בע"מ
 ח.פ. 514375070

טלפון: 052-2751928 * פקס: 09-8989191 * ת.ד. 4129, כפר יונה 40300 * E-mail: Yail@013.net

ברשיון משרד הבריאות / רשיון המשרד לאיכות הסביבה מס' 700

עיל הדברה וחיטוי בע"מ

ניקוי וחיטוי בריכות מי שתיה, מיכלי אגירת מים חמים * שטיפה וחיטוי צנרת מים קרים וחמים
טיפול וחיטוי חיידק הלגינלה * ניקוי בטכנולוגיות מים בלחץ וקיטור * התקנה ובדיקת מז"חים * הדברת מזיקים

22/10/2014

לכבוד

חב' מי מודיעין

לידי גב' סימה - מנהלת תפעול

וחב' ד.ש. מתן שירותים בע"מ

מודיעין רעות - פקס. 08-9722213

אישור

אנו מאשרים שבצענו היום, ניקוי וחיטוי בריכת מים לשתייה 2500 מ"ק
"בריכת רעות" של העיר מודיעין, לפי תקנות מסדד הבריאות בנדון.
פירוט:

1. ריקון הבריכה וסילוק המסקעים מתוך הבריכה.
2. ניקוי הבריכה במים בלחץ (210 אטמ' - 40 לי'/דקה) + שטיפה ב- 8 אטמ'.
3. חיטוי הבריכה ע"י הרטבה בתמיסת סודיום היפוכלוריד ת"י 5438.
- מתאים למי שתייה, בריכוז 1000 ppm, לזמן מגע של 30 דקות, לפחות.
4. שטיפה וחיטוי צינור ניקוז הבריכה.
5. סילוק עודפי כלור חופשי מתוך הבריכה עד לריכוז נמוך מ- 0.5 ppm.

בכבוד רב,

צבי פלוסני
 עיל הדברה וחיטוי בע"מ
 ח.פ. 514375070